


Hauptstraße 42
 D-83349 Freutsmoos
 Tel. 08629/1579
 Fax 08629/1779
 E-Mail:
 huber_josef@freenet.de
 www.huberbox.de

Meßsystemausgangspuffer 2 Eingang/ 2 Ausgang/ TTL/ 18..28Volt

Datum

Standardbelegung nach
 Heidenhain/ Siemens



Belegung 12-polig:

1 = Ua2-	7 = Uas-
*2 = +Sens	8 = Ua2
3 = Ua0	9 =
4 = Ua0-	10 = 0 Volt
5 = Ua1	11 = 0 Sens
6 = Ua1-	*12 = +5Volt

* an den Ausgängen
 intern frei

vom Meßsystem

Belegung 3-polig:

1 =
2 = +18..28 Volt
3 = 0 Volt/ Masse

Gegenstecker wird mitgeliefert

Abmessungen ca. 90x120x50mm

Aufschnappbar auf Hut-Schiene